



Российская Федерация
Республика Хакасия
Алтайский район
Администрация сельского поселения
Очурского сельсовета Алтайского
муниципального района
Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 августа 2025 г.

№ 71

с. Очуры

О создании комиссии по оценке готовности к
отопительному периоду 2025 -2026 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 9 п. 1 Устава сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, администрация сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов МКП «Импульс» и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия.

2. Утвердить прилагаемые:

2.1. Состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающей организации МКП «Импульс» и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия.

2.2. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающей организации МКП «Импульс» и потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия.

3. Признать утратившим силу: постановление администрации сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия от 15 августа 2025 г. № 70 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающей,

теплосетевой организации и потребителей тепловой энергии сельского поселения
Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия»

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Очурского
сельсовета Алтайского муниципального
района Республики Хакасия



А.Д. Тальянский

Приложение 1
к постановлению администрации сельского
поселения Очурского сельсовета
Алтайского муниципального района
Республики Хакасия от 20 августа 2025 года
№ 71

Состав комиссии
по оценке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов
теплоснабжающей организации МКП «Импульс» и потребителей тепловой
энергии на территории сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского
муниципального района Республики Хакасия (далее комиссия)

Председатель комиссии:
Тальянский А.Л.

Глава сельского поселения Очурского
сельсовета Алтайского муниципального
района Республики Хакасия

Члены комиссии:
Петров А.П.

- директор МКП «Импульс»

Сухина Т.А.

- директор МБОУ Очурская СШ (по
согласованию)

Керимова К.Р.

- директор МБУК Очурский СДК (по
согласованию)

Баранова О.А.

-заведующая МБДОУ Очурский детский
сад «Колосок» (по согласованию)

Приложение 2

к постановлению администрации сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия от 20 августа 2025 года № 71

Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов МКП «Импульс» и потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования Очурский сельсовет

I. Общие положения

1. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности отопительному периоду теплоснабжающей и теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения и готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях.

1) В период с 01 сентября текущего года по 31 октября текущего года комиссией по оценке готовности теплоснабжающей и теплосетевой организации проверяется теплоснабжающая и теплосетевая организация сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, согласно утвержденного главой администрации перечня объектов, подлежащих проверке.

2) В отношении потребителей тепловой энергии проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Период с 01 июня по 15 сентября. Объектами, подлежащими проверке к отопительному периоду 2025-2026 годов, являются: социально-значимые объекты, расположенные на территории сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, подключенные к централизованной системе теплоснабжения (далее – объекты).

Утвержденный список объектов предоставляет глава администрации муниципального образования Очурский сельсовет.

II. Порядок проведения проверки

2. Проверка теплоснабжающей организации (приложение № 1 к настоящей Программе), теплосетевой организации (приложение № 2 к настоящей Программе) и потребителей тепловой энергии (приложение № 3 к настоящей Программе) к отопительному периоду осуществляется комиссией, утвержденной постановлением

главы Муниципального образования Очурский сельсовет, согласно графику проведения проверки (приложение № 4 к настоящей Программе).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящей Программой.

4. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 5 к настоящей Программе.

6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
- объект проверки не готов к отопительному периоду.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется комиссией, созданной при Администрации сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, которую возглавляет глава сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 6 к настоящей Программе и выдается Администрацией сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

9. Сроки выдачи паспортов определяются главой сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

11. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

III. Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

13. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

– укомплектованность указанных служб персоналом;

– обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

– готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

– соблюдение водно-химического режима;

– отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

– наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

– наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

– наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-

строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления Муниципального образования Очурский сельсовет ;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

15) наличие сведений о выполненных мероприятиях:

- по установке (приобретению) резервного оборудования;
- по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;
- по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения;
- по устройству резервных насосных станций.

16) выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок.

14. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

IV. Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

15. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплоснабжающих установок;

16) проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 7 к настоящей Программе.

18) наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом.

Приложение № 1
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2025-
2026 годов МКП «Импульс» и
потребителей тепловой энергии
на территории сельского
поселения Очурского сельсовета
Алтайского муниципального
района Республики Хакасия

**Перечень теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2025/2026 года**

№ строки	Наименование организации	ИНН/КПП организации	Адрес организации/объекта
1	2	3	4
1.	Муниципальное казенное предприятие «Импульс»	1901114580 / 190101001	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, № 144

Приложение № 2
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2025-
2026 годов МКП «Импульс» и
потребителей тепловой энергии
на территории сельского
поселения Очурского сельсовета
Алтайского муниципального
района Республики Хакасия

**Перечень теплоснабжающей организации, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2025/2026 года**

№ строки	Наименование организации	ИНН/КПП организации	Адрес организации/объекта
1	2	3	4
2.	Муниципальное казенное предприятие «Импульс»	1901114580 / 190101001	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, № 144

Приложение № 3
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2024-
2025 годов МКП «Очуры» и
потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования Очурский сельсовет

**Перечень потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к
отопительному периоду 2025/2026 года**

№ строки	Наименование организации/объекта	ИНН организации	Адрес организации
----------	----------------------------------	-----------------	-------------------

1	2	3	4
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» (МБДОУ «Колосок»)	1904003712	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, № 113
2.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Очурская средняя школа» (МБОУ «Очурская СШ»)	1904003575	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, № 115
3.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Очурский сельский дом Культуры»»	1904004586	Республика Хакасия, Алтайский район, с. Очуры, ул. Советская, № 144

Приложение № 4
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2024-
2025 годов МКП «Очуры» и
потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования Очурский сельсовет

**График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025/2026
года теплоснабжающей организации, теплосетевых организаций и
потребителей тепловой энергии сельского поселения Очурского сельсовета
Алтайского муниципального района Республики Хакасия**

№ строки	Объекты, подлежащие проверке	Сроки проведения проверки	Документы, проверяемые в ходе проверки
1	2	3	4
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Колосок» (МБДОУ «Колосок»)	15.08.2025 – 31.08.2025	в соответствии с Разделом III Программы
2.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Очурская средняя школа» (МБОУ «Очурская СШ»)	15.08.2025 – 31.08.2025	в соответствии с Разделом III Программы
3.	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Очурский сельский дом Культуры»»	15.08.2025 – 31.08.2025	в соответствии с Разделом III Программы

Таблица № 1

Наименование показателя	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)				
	минус 10	минус 20	минус 30	минус 40	минус 50
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до	78	84	87	89	91

Приложение № 5
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2024-
2025 годов МКП «Очуры» и
потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования Очурский сельсовет

Форма акта проверки готовности потребителей тепловой энергии:

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 202_/202_ гг.

село Очуры
(место составления акта)

«__» _____ 202_ г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Главы сельского поселения Очурского сельсовета Алтайского муниципального района Республики Хакасия № _____ от _____ августа 202_ г.,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____" августа 202_ г., утвержденной Тальянским Александром Леонидовичем,
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с "18" августа 2025 г. по "22" августа 2025 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

к работе в отопительном периоде 202_-202_ годов
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к
отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Готово к отопительному периоду 202_-202_ годов

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 202_/202_ гг.

Председатель комиссии: _____
(подпись расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 202 г _____

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
1	2	3	4
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Выполнено / Не выполнено	
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено / Не выполнено	
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Выполнено / Не выполнено / Не требуется	
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Выполнено / Не выполнено / Не требуется	
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Выполнено / Не выполнено	
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено / Не выполнено	

7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	Выполнено / Не выполнено	
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено / Не выполнено	
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено	
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено / Не выполнено	
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Выполнено / Не выполнено	
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	Выполнено / Не выполнено	
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения	Выполнено / Не выполнено	
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено / Не выполнено	
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	Выполнено / Не выполнено	
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено / Не выполнено	
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Выполнено / Не выполнено	
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено / Не выполнено	
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Выполнено / Не выполнено	
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель	Выполнено / Не выполнено	
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт	Выполнено / Не выполнено	

	тепловых энергоустановок		
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту	Выполнено / Не выполнено	
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Выполнено / Не выполнено	
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Выполнено / Не выполнено	

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2024/2025 года

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

- 1.
- 2.
- 3.

Председатель комиссии: _____ ФИО.
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

_____ ФИО
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

"__" _____ 20__ г.

_____/ _____ Ф И О
/

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6
к Программе проведения
проверки готовности к
отопительному периоду 2024-
2025 годов МКП «Очуры» и
потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования Очурский сельсовет

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду _____ / _____ года

Выдан _____,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в
отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному
периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности
к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- ...

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному
периоду от _____ № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)